


监理检查记录表

工程名称：扬州昱中新能源科技有限公司海信容声（扬州）冰箱有限公司 5.92MW

分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JC-012

施工单位	石家庄科林电力设计院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.06.03	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工情况： 1、B 厂房夹具导轨安装； 2、C 厂房夹具导轨安装； 3、女生宿舍楼直流电缆敷设； 4、食堂屋面直流电缆敷设； 5、桥架、扁铁进场一车。 监理工作情况： 1、现场巡视检查； 2、整理资料（监理日志，巡视检查记录）； 3、对进场桥架、扁铁进行检查（资料齐全、尺寸、镀锌层符合设计规范要求）。		
存在问题	食堂屋面支架安装不符合设计图纸要求（设计图纸要求支架外挑长度不大于 500mm，现场实测部分檩条外挑长度均 1300mm 左右）。		
整改要求	已现场要求整改。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2025.06.03
整改情况	整改负责人：  日期：2025.06.03		
复查意见	复查人：  日期：2025.06.04		