



监理检查记录表

工程名称：扬州昱中新能源科技有限公司海信容声（扬州）冰箱有限公司 5.92MW
分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JC-018

施工单位	石家庄科林电力设计院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.06.11	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工情况： 1、B 厂房导轨安装、桥架安装、直流电缆敷设； 2、C 厂房导轨安装、桥架安装、直流电缆敷设； 3、3*300 高压电缆敷设； 4、B\C 厂房夹具拉拔检测、夹具螺栓扭力检测； 5、连廊梯形夹具拉拔检测。 监理工作情况： 1、现场巡视检查； 2、整理资料（监理日志，巡视检查记录）； 3、B\C 厂房夹具拉拔见证。		
存在问题	B\C 厂房彩钢瓦屋面个别夹具未紧固到位、桥架跨接线不符合设计图纸要求、一次舱设备基础踏步台阶下沉情况较严重等问题。		
整改要求	已签发监理通知单要求整改。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2025.6.11
整改情况	整改负责人：  日期：2025.6.11		
复查意见	复查人：  日期：		