


监理检查记录表

工程名称：扬州昱中新能源科技有限公司海信容声（扬州）冰箱有限公司 5.92MW

分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JC-033

施工单位	石家庄科林电力设计院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.06.29	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工情况： 1、B 厂房桥架安装； 2、C 厂房直流电缆绑扎、公母头制作、组件吊装、组件安装； 3、组件进场 1 车（760 片）； 4、直流线进场 40000 米。 监理工作情况： 1、现场巡视检查； 2、组件吊装旁站； 3、整理资料（监理日志，巡视检查记录）。		
存在问题	未见相关安全质量问题。		
整改要求	无。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2025.06.29
整改情况	整改负责人： 日期：		
复查意见	复查人： 日期：		