



## 监理检查记录表

工程名称：扬州昱中新能源科技有限公司海信容声（扬州）冰箱有限公司 5.92MW  
分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JC-043

|           |                                                                                                                                             |                 |                                                                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 施工单位      | 石家庄科林电力设计院有限公司                                                                                                                              | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司                                                                                  |
| 检查时间      | 2025.07.09                                                                                                                                  | 检查地点            | 施工现场                                                                                            |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项                                              |                 |                                                                                                 |
| 施工及检查情况简述 | 施工情况：<br>1、B 厂房直流电缆整理、微逆安装；<br>2、C 厂房组件吊装、组件安装、桥架安装。<br>3、连廊直流线绑扎、公母头制作。<br>监理工作情况：<br>1、现场巡视检查；<br>2、组件吊装旁站<br>3、整理资料（监理日志，巡视检查记录，吊装旁站记录）。 |                 |                                                                                                 |
| 存在问题      | C 厂房组件安装过程存在单人背组件现象。                                                                                                                        |                 |                                                                                                 |
| 整改要求      | 已现场进行培训交底，并要求施工单位加大质量管理力度。                                                                                                                  |                 |                                                                                                 |
| 检查人       |                                                          | 施工项目部<br>签收人/日期 |  2025.7.09 |
| 整改情况      | 整改负责人：  日期：2025.7.9                                      |                 |                                                                                                 |
| 复查意见      | 复查人：  日期：2025.7.11                                       |                 |                                                                                                 |