

## 监理检查记录表

工程名称：扬州昱中新能源科技有限公司海信容声（扬州）冰箱有限公司 5.92MW  
分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JC-044

|           |                                                                                                                                                                         |                 |                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 石家庄科林电力设计院有限公司                                                                                                                                                          | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2025.07.10                                                                                                                                                              | 检查地点            | 施工现场           |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项                                                                          |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | <p>施工情况：</p> <p>1、B 厂房 MC4 头制作、组件安装；</p> <p>2、C 厂房直流电缆敷设、公母头制作、组件安装、桥架安装、逆变器安装；</p> <p>3、连廊逆变器安装。</p> <p>监理工作情况：</p> <p>1、现场巡视检查；</p> <p>2、整理资料（监理日志，巡视检查记录，监理通知单）。</p> |                 |                |
| 存在问题      | 现场存在个别逆变器螺栓紧固不到位、个别组件压块螺栓缺少垫片等问题。                                                                                                                                       |                 |                |
| 整改要求      | 已签发监理通知单要求整改。                                                                                                                                                           |                 |                |
| 检查人       | 陈少华                                                                                                                                                                     | 施工项目部<br>签收人/日期 | 陈少华 2025.7.10  |
| 整改情况      | 整改负责人：陈少华 日期：2025.7.10                                                                                                                                                  |                 |                |
| 复查意见      | 复查人：陈少华 日期：2025.7.11                                                                                                                                                    |                 |                |