

监理检查记录表

工程名称：扬州昱中新能源科技有限公司海信容声（扬州）冰箱有限公司 5.92MW

分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JC-045

施工单位	石家庄科林电力设计院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.07.11	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工情况： 1、B 厂房 MC4 头制作、3*4 交流电缆敷设； 2、C 厂房直流电缆公母头制作、逆变器安装。 监理工作情况： 1、现场巡视检查； 2、整理资料（监理日志，巡视检查记录）。		
存在问题	C 厂房逆变器安装螺栓存在断裂情况，未有效紧固。		
整改要求	已要求整改。		
检查人	陈少龙	施工项目部 签收人/日期	陈少龙 2025.7.11
整改情况	整改负责人：陈少龙 日期：2025.7.11		
复查意见	复查人：陈少龙 日期：2025.7.12		