


监理检查记录表

工程名称：扬州昱中新能源科技有限公司海信容声（扬州）冰箱有限公司 5.92MW

分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JC-046

施工单位	石家庄科林电力设计院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.07.12	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工情况： 1、B 厂房微型逆变器安装、微型逆变器接线穿管； 2、C 厂房微型逆变器接线、安全文明清理 监理工作情况： 1、现场巡视检查； 2、整理资料（监理日志，巡视检查记录）。		
存在问题	微型逆变器成品保护不到位，存在积水浸泡现象		
整改要求	要求施工单位加大现场质量成品保护施工管理力度。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2025.7.12
整改情况	整改负责人:  日期: 2025.7.12		
复查意见	复查人:  日期: 2025.7.12		