

监理检查记录表

工程名称：扬州昱中新能源科技有限公司海信容声（扬州）冰箱有限公司 5.92MW
分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JC-048

施工单位	石家庄科林电力设计院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.07.14	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工情况： 1、B 厂房交流电缆敷设（3*300）、组件吊装、组件安装； 2、C 厂房直流电缆公母头制作、直流线缆穿管、逆变器支架安装、逆变器安装。 监理工作情况： 1、现场巡视检查； 2、组件吊装旁站； 3、整理资料（监理日志，巡视检查记录，吊装旁站记录，监理通知单）。		
存在问题	B 厂房 3*300 电缆敷设时造成电缆外皮破损，严重部分已漏铠。		
整改要求	已签发监理通知单要求施工单位立即整改。		
检查人	陈文松	施工项目部 签收人/日期	陈文松 2025.7.14
整改情况	整改负责人：陈文松 日期：2025.7.14		
复查意见	复查人：陈文松 日期：2025.7.15		