



监理检查记录表

工程名称：扬州昱中新能源科技有限公司海信容声（扬州）冰箱有限公司 5.92MW 编号：ZHJL-JC-050
 分布式光伏发电项目

施工单位	石家庄科林电力设计院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.07.16	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工情况： 1、男、女生宿舍楼组件吊装； 2、B 厂房组件安装、逆变器接地线连接； 3、C 厂房直流线公母头制作，3*300 低压电缆敷设； 4、连廊直流线公母头制作； 5、组件进场 2 车。 监理工作情况： 1、现场巡视检查、组件进场检查； 2、组件吊装旁站； 3、整理资料（监理日志，巡视检查记录，吊装旁站记录）。		
存在问题	B 厂房走道板个别部分空鼓，容易踩空。		
整改要求	已要求在走道板空鼓的区域增加导轨。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2025.7.16
整改情况	整改负责人  日期：2025.7.16		
复查意见	复查人：  日期：2025.7.18		