



监理检查记录表

工程名称：扬州昱中新能源科技有限公司海信容声（扬州）冰箱有限公司 5.92MW
分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-JC-051

施工单位	石家庄科林电力设计院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.07.17	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工情况： 1、男宿舍楼组件安装； 2、B 厂房组件安装，逆变器接地线连接，交流延长线接线； 3、C 厂房 3*300 低压电缆敷设，直流线穿管、MC4 头制作。 监理工作情况： 1、现场巡视检查； 2、整理资料（监理日志，巡视检查记录）。		
存在问题	男宿舍楼组件安装间距、行距、边距不符合设计图纸要求。		
整改要求	已要求整改并严格按照设计图纸施工。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2025.07.17
整改情况	整改负责人:  日期: 2025.07.17		
复查意见	复查人:  日期: 2025.7.17		