



监理检查记录表

工程名称：扬州昱中新能源科技有限公司海信容声（扬州）冰箱有限公司 5.92MW

分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JC-054

施工单位	石家庄科林电力设计院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025. 07. 20	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工情况： 1、B 厂房组件压块安装； 2、C 厂房组件吊装、组件安装； 3、男生宿舍楼组件安装； 4、食堂屋面组件安装； 5、2#箱变低压电缆头制作； 6、升压开关站围栏安装。 监理工作情况： 1、现场巡视检查； 2、组件吊装旁站； 3、整理资料（监理日志，巡视检查记录，吊装旁站记录）。		
存在问题	男生宿舍楼组件安装边距不符合设计图纸要求、个别螺栓未紧固、汇流箱支架螺栓缺少平垫弹垫等问题。		
整改要求	已要求施工单位整改。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2025. 7. 20
整改情况	整改负责人：  日期：2025. 7. 20		
复查意见	复查人：  日期：2025. 7. 21		