

## 监理检查记录表

工程名称：扬州昱中新能源科技有限公司海信容声（扬州）冰箱有限公司 5.92MW

分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JC-055

|           |                                                                                                                                                                                                |                 |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 石家庄科林电力设计院有限公司                                                                                                                                                                                 | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2025.07.21                                                                                                                                                                                     | 检查地点            | 施工现场           |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项                                                                                                 |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | <p>施工情况：</p> <p>1、B 厂房逆变器接地线连接，汇流箱 3*4 交流电缆进线接线；</p> <p>2、C 厂房组件压块安装，3*4 交流电缆敷设，直流线公母头制作；</p> <p>3、女生宿舍楼、C 厂房 3*300 低压电缆穿管至箱变。</p> <p>监理工作情况：</p> <p>1、现场巡视检查；</p> <p>2、整理资料（监理日志，巡视检查记录）。</p> |                 |                |
| 存在问题      | B 厂房个别直流线缆过道穿管不到位、桥架内电缆未绑扎等问题。                                                                                                                                                                 |                 |                |
| 整改要求      | 已要求施工单位整改并杜绝此类问题再次发生以避免返工现象。                                                                                                                                                                   |                 |                |
| 检查人       | 徐北                                                                                                                                                                                             | 施工项目部<br>签收人/日期 | 陈磊 2025.7.21   |
| 整改情况      | 整改负责人：陈磊 日期：2025.7.21                                                                                                                                                                          |                 |                |
| 复查意见      | 复查人：陈磊 日期：2025.7.22                                                                                                                                                                            |                 |                |