




监理检查记录表

工程名称：扬州昱中新能源科技有限公司海信容声（扬州）冰箱有限公司 5.92MW 分布式光伏发电项目
 编号：ZHJL-JC-062

施工单位	石家庄科林电力设计院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.07.29	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工情况： 1、C 厂房组件吊装，组件安装，直流线套管，接地扁铁敷设，开路电压检测，逆变器接线。 监理工作情况： 1、现场巡视检查； 2、组件吊装旁站； 3、整理资料（监理日志，巡视检查记录，吊装旁站记录）。		
存在问题	B 厂房过道直流线缆穿管不到位，部分直流线外漏。		
整改要求	已要求施工单位增加套管长度，立即整改。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2025.07.29
整改情况	整改负责人:  日期: 2025.07.29		
复查意见	复查人:  日期: 2025.7.30		