


监理检查记录表

工程名称：扬州昱中新能源科技有限公司海信容声（扬州）冰箱有限公司 5.92MW
分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JC-063

施工单位	石家庄科林电力设计院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.07.30	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工情况： 1、B 厂房通讯线缆敷设，汇流箱 ECU 接线； 2、C 厂房组件压块安装，通讯线缆敷设，组件接地小黄线连接，直流线缆套管，逆变器接线（开路电压检测）； 3、连廊组件吊装、组件安装。 监理工作情况： 1、现场巡视检查； 2、组件吊装旁站； 3、整理资料（监理日志，巡视检查记录，吊装旁站记录）。		
存在问题	未发现相关安全质量问题。		
整改要求	无。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2025.07.20
整改情况	整改负责人： 日期：		
复查意见	复查人： 日期：		