


监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宁波前湾新区海拓园 7.0MWP 分布式光伏发电项目

编 号：HTZCY-JCJL-20220716

施工单位	浙江信基建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 07 月 16 日	检查地点	杭湾海拓智创园区各施工屋顶
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	1、在园区内 1#和 2#楼栋屋顶，对已安装夹具和导轨进行巡视检查。 2、检查屋顶夹具导轨安装是否符合设计要求。 3、施工人员 16 人，管理人员 4 人。		
存在问题	1、2022 年 07 月 16 日对园区 1#和 2#屋顶已完成夹具和导轨安装的情况进行查看。 现场安装情况较好。存在问题是盛装螺丝的小纸盒现场有遗留，随风吹落在排水天沟易堵塞下水管口，要求随时进行清理。		
整改要求	1、督促施工方在完成安装的区域楼栋屋顶排水天沟进行自检，及时清理施工垃圾。		
检查人	 戚平 2022 年 7 月 16 日	施工项目部 签收人/日期 2022 年 7 月 16 日	 郑和利 2022 年 7 月 16 日
整改情况	已整改。 整改负责人：  日期：2022 年 7 月 17 日		
复查意见	经复查，已清理完成。 复查人：  日期：2022 年 7 月 17 日		