

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宁波前湾新区海拓园 7.0MW 分布式光伏发电项目

编 号：HTZCY-JCJL-20220720

施工单位	浙江信基建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 07 月 20 日	检查地点	杭州湾新区海拓智创园区各施工屋顶
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	1、在园区内 1#和 2#楼栋屋顶，对已安装完成的运维通道进行巡视检查。 2、检查屋顶运维安装是否符合设计要求，施工安装是否符合要求。 3、施工人员 14 人，管理人员 4 人。		
存在问题	1、2022 年 07 月 20 日对园区 1#和 2#屋顶已完成运维通道安装的情况进行查看，现场安装情况较好。存在问题是新安装通道与原有检修通道接头处还未加装走道板（因需要裁切），要求随时进行清理。		
整改要求	1、督促施工方在完成安装的区进行自检，及时把接头部位走道板安装就位。		
检查人	 戚平 2022 年 07 月 20 日	施工项目部 签收人/日期  2022 年 07 月 20 日	
整改情况	 整改负责人：  日期 2022.7.20		
复查意见	 复查人：  日期 2022.07.20		