

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宁波前湾新区海拓园 7.0MW 分布式光伏发电项目

编 号：HTZCY-JCJL-20220728

施工单位	浙江信基建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 07 月 28 日	检查地点	杭州湾新区海拓智创园区各施工屋顶
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、在园区内 1#和 2#楼栋屋顶，对已安装桥架和接地扁钢进行巡视检查。 2、检查屋顶桥架和接地扁钢安装是否符合设计要求，施工安装是否符合要求。 3、施工人员 16 人，管理人员 4 人。		
存在问题	1、2022 年 07 月 28 日对园区 1#和 2#屋顶已完成桥架和接地扁钢安装的情况进行查看，现场安装情况较好。存在问题是盛装螺丝的小纸盒现场有遗留，随风吹落在排水天沟易堵塞下水管口，要求随时进行清理。		
整改要求	1、督促施工方在完成安装的区域楼栋屋顶排水天沟进行自检，及时清理施工垃圾。		
检查人	戚平 2022 年 7 月 28 日	施工项目部 签收人/日期	郑和恩 2022 年 7 月 28 日
整改情况	已清理 整改负责人：郑和恩 日期 2022.7.29		
复查意见	经复查，已清理完成。 复查人：戚平 日期 2022.07.29		