


监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宁波前湾新区海拓园 7.0MWp 分布式光伏发电项目

编 号：HTZCY-JCJL-20220820

施工单位	浙江信基建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 08 月 20 日	检查地点	杭州湾新区海拓智创园区各施工屋顶
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	1、在园区内 1#和 2#楼栋屋顶，对已安装完成的逆变器进行巡视检查。 2、检查屋顶逆变器安装是否符合设计要求，施工安装是否符合要求。 3、施工人员 10 人，管理人员 4 人。		
注意问题或 事项	1、2022 年 08 月 20 日对园区 1#和 2#屋顶已安装完成的逆变器情况进行查看，现场安装情况较好。提醒施工人员注意对逆变器的各个输入端口进行包封，在进行线缆接线前注意防水等。		
整改要求	无		
检查人	 2022 年 08 月 20 日	施工项目部 签收人/日期	 2022 年 08 月 20 日
整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	无 复查人： 日期		