

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 8 日

星期: 六

工程名称: 高邮市2018年第一批农村电网改造工程项目

天气: 晴
气温: 18°-28°

监 理 工 作 情 况	巡视各施工项目点, 工程质量, 工程进度。 检查长溪山组件安装情况, 发现21平方线未接, 要求立即整改。要求施工单检查测量每一回路线开路电压, 接地电阻阻值; 检查蒲河、四支、迎宾放线, 逆变器层次及光伏区组件安装情况, 基本符合要求。 现场无电气事故。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王支会	
记录人: 王支会	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 刘士发	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建