

监 理 日 记 ()

日期: 2017年11月16日

星期: 9

工程名称: 云网城域网建设

天气: 阴

气温: 15/16℃

监
理
工
作
情
况

1. 对26.36.402柜内接地线进行检查, 发现部分松动。
2. 对2712柜内接地线进行检查, 发现部分松动。
3. 对2512柜内接地线进行检查。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 26.36.402柜内接地线。
2. 2712柜内接地线。
3. 2512柜内接地线。
4. 2512柜内接地线。
- 施工人数 40人 施工时间 2天

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

李红 王华

记录人: 李红

总监 (总监代表): 王华

江苏省建设厅监制

