

监 理 日 记(060)

日期: 2017 年 07 月 20 日

星期: 四

工程名称: 海北三汉

天气: 晴

气温: 29/37°

监 理 工 作 情 况	17. 测量22区电缆沟深度以及穿线管敷设情况. 27. 铝站地区弧横向接地焊接情况. 人员: 低压施工队: 30人	
施 工 情 况	承包单位 三达 武建 恒信 华邦 安美海	施工内容及进度 铝1区横向接地焊接完成40%. 22区电缆沟深度合格, 穿线管敷设半区.
其 它 事 项	高温天气, 注意工人防暑工作.	
本日现场监理人员: 黄辉 赵恒		
记录人: 赵恒		总监 (总监代表): 黄辉

江苏省建设厅监制

