

监 理 日 记(205)

日期: 2017 年 12 月 21 日

星期: 星期四

工程名称: 湖州三溪

天气: 晴

气温: 2°/10°

监
理
工
作
情
况

巡视:

① 23区消缺. 两头接地焊接并涂刷黄绿防锈漆.

② 29.30区汇流箱吊牌.
全.

③ 增补区柜头打磨除锈并涂刷防腐.

人员:

无作区20人.

机具

无

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

三达

29.30区吊牌施工完.

通信

23区接地消缺完成.

建设

增补区柜头打磨除锈完.

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

张恒

记录人: 张恒

总监 (总监代表): 黄永军

江苏省建设厅监制

