

## 监 理 日 记( 207 )

日期: 2017 年 12 月 23 日

星期: 星期六

工程名称: 湖北三义

天气: 阴

气温: 3°/14°

|                            |                                                                                                        |                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>巡视:</p> <p>3区柜头打磨降锈, 涂刷防腐底漆.</p> <p>4区桥架接地线施工.</p> <p>消缺: 34区排水井盖板破碎需更换.</p> <p>柜组保护压板命名不正确需整改.</p> |                                              |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 承包单位                                                                                                   | 施工内容及进度                                      |
|                            | 三义.<br>恒信.<br>陈海                                                                                       | 3区柜头打磨降锈完成55组.<br>涂刷防腐底漆 55组.<br>4区桥架接地线施工完. |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 无.                                                                                                     |                                              |
| 本日现场监理人员                   | 赵星                                                                                                     |                                              |
| 记录人: 赵星                    | 总监 (总监代表): 赵星                                                                                          |                                              |

江苏省建设厅监制

