

监 理 日 记(235)

日期: 2018 年 1 月 20 日

星期: 星期六

工程名称: 湖北三民

天气: 阴

气温: 3/11

监
理
工
作
情
况

检查站内是否存在安全隐患。
经检查, 开关站内消防箱有一罐灭火器已过期。
控制室内有两罐灭火器已失效, 已通知相关单位整改。

施

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

场区内接地线消缺。

24小时试运行一切正常。

冬季加强施工安全的检查已做好记录并保存。

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

赵恒

记录人: 赵恒

总监(总监代表): 董永军

江苏省建设厅监制

