

监 理 日 记 ()

天气: 晴
气温: 14℃ - 13℃

日期: 2017 年 3 月 7 日

星期: 二

工程名称: _____

监 理 工 作 情 况

今日巡检, 2-3单元钩机一台回填, 发现地线接头焊接问题, 现场和施工人员指导工作, 及时改正, 按安装支架6组。

施 工 内 容 及 进 度

承包单位

施 工 情 况

1. 3单元钩机一台回填
2. 4单元变压器御挡土墙。
3. 安装支架6个。
4. 浇灌水泥支腿4个, 做好。77个。

其 它 事 项

本日现场监理人员

刘金强 刘山峰 李小康

记录人:

李小康

总监 (总监代表):