

天气: 雷阵雨
气温: 24~33°C

星期：

工程名称:

呈名称：磐皇县50MW光伏并网电站

1. 北京狄伦特送审材料：1) 开工报告表 强制性条
文审批表。测量仪器合格证。工期表头。2) 材料。
2) 付款申请。付款申请表项目应符合合同。3) 今天又破
了一块组件。有2块了。

2. 检查外电：1) N19基浇筑混凝土。由朱晋兵去旁站。
N21基的接地作并联接。镀锌扁钢-40x4环绕一周。

施 工 内 容 及 进 度

3. 箱梁基础: 1. 进桥墩后, 到目的有一个成型基础; 7. 发运至年变在车同制成 5~10[#] 17[#] 是 7 个基础的全部化。

1. 关于监造资料共13份请甲友海浪审查。
2. 东岳兵合正式上班(6月18日考勤)

余龔 沈古

记录人: 沈如友

总监理工程师: 王浩宇