

监 理 日 记 ()

日期: 2016 年 7 月 25 日
 星期: 一
 工程名称: 盐源县 50MW 光伏电站二期 20MW 工程

天气: 阴
 气温: 25 ~ 30°C

监 理 工 作 情 况

1. 编写《监理月报》第 3 期。
2. 查看外线资料: 1) 按 220~550kV 架空线审查规程去整理。2) 线路划分表: 相当于线路杆塔的单线图而杆塔数、塔数要注明。3) 《强制性条文执行计划》杆塔表欠缺。4) 材料、设备报验中缺清单、验收表、复试报告。

施 工 情 况

承包单位

施 工 内 容 及 进 度

其 它 事 项

1. 监理人员考勤表上报公司(何强签字盖章)。

本日现场监理人员

高文伟 朱善兵 王亚新 沈建友

记录人:

沈建友

总监理工程师:

卢洪彦