

监 理 日 记 ()

日期: 2016 年 8 月 6 日

天气: 雷阵雨
气温: 24 ~ 31 °C

星期: 六
工程名称: 龙潭10MW光伏电站一期20MWp工程

监
理
工
作
情
况

1. 由刘伟拿出公司印来文件到内蒙古茂源去。
2. 北京松德特上机况均看管材料以及后电话。
3. 外线: 注意终端塔的电总保护管高2.5m并
且同是牢固; 直线塔悬挂绝缘子上方的防鸟
器设置

施
工
情
况

承包单位

施 工 内 容 及 进 度

其
它
事
项

本日现场监理人员

朱磊 王亚新 沈建友

记录人:

沈建友

总监理工程师:

朱磊