

监理日记

天气: 晴
气温: 5-6°C

日期: 2017 年 01 月 09 日
星期: 一
工程名称: 赞皇一期 10kV 线路工程

1. 现场巡视:
① 6-7# 杆架之间沿施道路开挖 10kV 电缆沟, 并敷设 3x70^{mm} = 35 米电缆并敷设。
② 1-4# 杆架 10kV 电缆头制作。

承包单位	施工内容及进度
	1. 6#-7# 杆架之间沿施道路开挖 10kV 电缆沟并敷设 3x70 = 35 米电缆并敷设。 2. 1-4# 杆架 10kV 电缆头制作, 有 9kV 的杆架。

其它事项

本日现场监理人员: 杨仁军
记录人: 杨仁军
总监理工程师: 步洪彦