

监 理 日 记 ()

日期: 2017年02月27日

星期: ~

工程名称: _____

天气: 晴
气温: 2-16℃

监理工作情况

今天巡检与甲方张钦兴一同到1单元发现接地扁铁有些处焊接口没做防腐, 现场通知从新查一下做好防腐。

施工情况	承包单位	施工内容及进度

其它事项

本日现场监理人员: 刘冬莹

记录人: _____ 总监 (总监代表): _____