

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 24 日

星期: 12

工程名称: 贺兰通威互联网渔光一体光伏发电项目

天气: 阴
气温: 29℃-16℃

监
理
工
作
情
况

- 1 7:30. 班后=期正常巡查.
- 2 压力柜安装后.有部份柜有裂.已下整改通知单一次.
- 3 开关柜内.回方厂家调试.
4. 南侧渔塘预埋压力柜.施工.对已施工的压力柜.垂直度.行距间距抽查.对管柜质量排查..

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

1. 开关柜内: 省电力公司验收消缺等整改.
2. 渔塘. 预埋压力柜施工..
3. 渔塘预埋压力柜拖放.
4. 回方厂家调试.
5. SVG变更更换垫片.
6. 南侧渔塘预埋压力柜施工.

其
它
事
项

施工人数: 20
管理人员: 4
施工机械: 打木桩机
回线.

本日现场监理人员

南玉景 王心明

记录人: 王心明

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 平己忠

