

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 27 日

星期: 五

工程名称: 宜兴区威互联网光伏发电项目.

天气: 阴
气温: 31-21℃

监 理 工 作 情 况	8:30. 检查商混出罐字, C30. 150 ± 30 . 73 西串. 检查试块制作. 检查. 管桩随车合格证.	
施 工 情 况	施工单位 旭 东	施工内容及进度 10# 箱变平台浇筑. 卸西串管桩. (到货)
其 它 事 项	施工工人数: 6人 管理人员数: 3人 使用机械: 吊车1台 振动棒1台.	
本日现场监理人员 姜小明 李玉泉		
记录人: 姜小明		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严卫志

