

# 监 理 日 志 (

日期: 2018 年 8 月 12 日

天气: 多云

气温: 20-25°C

星期: 日  
工程名称: 贺兰山风电互联网光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	<p>7:30 光伏区检查.</p> <p>1. 检查 10# 箱变基础出模板后无露筋, 麻面现象.</p> <p>2. 检查支架质量.</p>
----------------------------	--

	施工单位	施工内容及进度
施 工 情 况	旭东	<p>1. 支架组装.</p> <p>2. 雨水塘抽水.</p>

其 它 事 项	<p>施工人数: 10 人.</p> <p>管理方人数: 4 人.</p>
------------------	---------------------------------------

本日现场监理人员	李小白 南玉荣
记录人: 南玉荣	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严卫高

