

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 15 日

星期: 03

天气: 晴

气温: 31℃ - 20℃

工程名称: 兰兰互威互联网光伏发电项目.

监
理
工
作
情
况

检查有缺陷的光伏支架, 做返厂处理

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

旭
东

整改有缺陷的光伏支架.
包端檩托, 斜梁等镀锌缺陷返厂.

其
它
事
项

施工人数: 8人

管理人员: 3人

现场监理人员

李... 市... 宋...

人: 李... 市... 宋...

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李... 市... 宋...

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建