

监 理 日 志 ()

日期: 18 年 9 月 13 日

星期: 0

工程名称: 贺兰区成互联网光伏发电项目

天气: 晴
气温: 25℃ - 13℃

监 理 工 作 情 况	1. 7:30 光伏区巡查, 2. 检查中发现 13 区支架安装的木架托不规范, 责令现场整改. 3. 组串的接地点深度不能满足专项施工要求: 责令整改. 4. 开. 监理例会.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	旭 东	1. 支架组装 2. 转运支架 3. 组件安装. 4. 光伏板组件的连接. 5. 直流电缆敷设. 6. 逆变器安装.
其 它 事 项	施工人数: 47 管理人员: 3 使用机械: 吊车 1 台 0 吨 1 台	
本日现场监理人员		胡明 李永贵
记录人: 胡明		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李永贵

