

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 7 月 20 日

星期: 四

工程名称: 陕西合阳松花江水源二期供水工程

天气: 晴

气温: 25~37℃

监
理
工
作
情
况

1. 对 12月12日、12月14日、12月18日 3次电缆敷设试验记录, 操作步骤, 试验数据均按照设计规程, 试验数据符合设计要求。
2. 对潜水泵工程巡视 (12月18日)。问题: 机泵保护不及时, 机泵壳体保护罩包裹人较多, 跟不上, 已要求施工单位添加人员。
3. 晚8:00 开会, 关于2号泵房相关问题, (12月12日、12月14日) 三个泵房系统, 支架、附件、接地、电缆, 又试验均符合规范。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

陕西合阳

1. 12月11日、12月14日、12月18日, 3次试验记录, 试验数据, (由施工单位)
2. 12月18日 3次试验记录, 试验数据, 2/3

其
它
事
项

电话记录 21:24分
土建记录 21:24分

本日现场监理人员

李中杰

记录人:

李中杰

总监 (总监代表):

李中杰

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建