

监 理 日 记 ()

日期: 2017年7月23日

天气: 晴

星期: 二

气温: 25℃~39℃

工程名称: 陕西合阳松花江流域治理工程50mmp工程

监 理 工 作 情 况	1. 7月16:00送高压电 114#~123# 5条. 因前网只带 120#, 119#, 123# 3个部分. 但其它部分高压侧均带电. 已要求施工方做好明显的警示. 119#, 并通知所有施工人员禁止靠近高压侧. 因天色较亮则于 7:00 进行 119#, 120#, 123# 并网. 2. 对 128# 高压支模进行检查. 发现问题. 支模间间距误差超 2cm. 且有的模具未清理干净就进行使用. 已要求施工方, 施工方下午整改. 杨松忠要求整改.		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	1. 114#~123# 送高压电. 119#, 120#, 123# 则于 7:00 进行并网. 2. 128# 高压灌桩完成.
其 它 事 项	电杆运至现场. 土建施工.		
本日现场监理人员	仲杰	仲杰	记录人: 仲杰
记录人: 仲杰	总监 (总监代表): 张明武		

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建