

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 7 月 24 日

星期: _____

天气: 阴

气温: 23℃ ~ 37℃

工程名称: 陕西金阳粒基磷矿二期 300MW 炉

监 理 工 作 情 况	1. 对 129# 炉渣粒基磷矿进行巡视, 早 8:00 开始到场. 到场较晚, 已联系相关厂家尽快发货. 问造, 渣场在慢, 因现场人员较少. 2 个人没吃, 一车向改 (10 方) 渣场 3 小时才装完, 时间间隔较长, 已要求配 2 个人. 2. 对 110#、111#、112# 3 个炉渣接收电缆进行检查, 问及: ① 电缆与接地扁铁有接触现象, 且在一起, 已要求接地扁铁架与电缆直接接触.	
施 工 情 况	承包单位 陕 西 金 阳	施工内容及进度 1. 129# 炉渣粒基磷矿 1/4. 2. 110#、111#、112# 电缆沟均已回填
其 它 事 项	由/记 24 人及 24 人. 工建 24 人.	
今日现场监理人员 记录人: 仲 14 总监 (总监代表): 张 24		

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建