

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 7月 27日

星期: 六

天气: 大雨

气温: 28~32℃

工程名称: 陕西合阳花县污水处理厂30m³/d工程

监 理 工 作 情 况	1. 因大雨未进行施工。 2. 下午对场 3000个U型管桩. (已测量. 桩桩间距相差大于±1cm. 已要求返场更换.) 3. 因最近雨水较多. 各处塌陷比较多. 已要求相关人员及时修复.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	陕西合兴	因大雨未进行施工.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	仲杰	
记录人:	总监 (总监代表): 张明	

