

# 监 理 日 记 ( )

日期: 2017年 8月 6日

星期: 日

天气: 晴  
气温: 25°C ~ 40°C

工程名称: 陕西金明村光伏电站: 30MWp 项目

|                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                |  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>监 理 工 作 情 况</p> | <p>1. 早 7:30 巡视 124#、125# 汇流箱运至基础浇筑土流注, 振振部分地方不到位, 浇筑表面不平, 已要求整改. 要求浇筑完成后 间隔 2~7 小时浇水养护一次. 在浇筑前未浇筑水养护.</p> <p>2. 因下午大雨, 未浇筑流注桩.</p> <p>3. 整理工程资料.</p> |                                                                                                                |  |
| <p>施 工 情 况</p>     | <p>承包单位</p>                                                                                                                                           | <p>施工内容及进度</p> <p>1. 124#、125# 汇流箱运至基础浇筑土流注.</p> <p>2. 光伏桩工 132# ~ 136#, 124# ~ 125# 已基本完成. 剩余部分因组件未到无法施工.</p> |  |
| <p>其 它 事 项</p>     | <p>光伏桩工 132# ~ 136#, 124# ~ 125# 已基本完成. 剩余部分因组件未到无法施工.</p>                                                                                            |                                                                                                                |  |
| <p>本日现场监理人员</p>    |                                                                                                                                                       | <p>仲光</p>                                                                                                      |  |
| <p>记录人: 仲光</p>     |                                                                                                                                                       | <p>总监 (总监代表): 张明</p>                                                                                           |  |

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建