

监 理 日 志

工程名称: 陕西合阳杨武沟水电站3#机50MW工程.

日期	2017年9月24日 星期四	气候	阴	气温	15℃~22℃
监理人员动态:	正常工作	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场,无取样			
施工方人员动态:	正常施工				
施工机械动态:	正常运行				
施工进度情况	1. 13#肘车电缆沟回填。(遗漏部分) 2. 继续整改10#、12#肘车电缆沟。				
检查发现的问题	1. 回填土未高出地平。 2. 电缆沟整改不到位,有遗漏,下坡处有未封堵沙袋部分。				
处理措施、意见、结果	1. 回填土要求超出地平10~20cm。 2. 下坡处必须封堵沙袋。				
协调内容或其他	现场施工人数 7人。				
记录人	刘冲	总监签阅	张昭武		

