

监 理 日 志 ()

日期: 2016年12月02日

天气: 霾
气温: -1~10°

星期: 五

工程名称: _____

监
理
工
作
情
况

巡检. 宜理区清扫. 羊舍上部结构安装. 通知
北塘崔福生. 土方外作业. 注意安全. 必须系好安全带.
下午老秋区11中上#方阵初验. 各组串. 有的整块没.
有固定好. 现场组长付工. 交代此问题.
验收人员: 监理. 中军鹏. 刘金堂. 承包方技术员果厚武.

卡控在旁.

施
工
情
况

施工单位: _____ 施 工 内 容 及 进 度

1. 宜理区院内清扫.
2. 羊舍上部钢构安装.
3. 光伏区电工组件连接. 接地扁铁焊接.
4. 汇流箱接线.
5. 埋电缆. 标示桩.
6. 埋电缆. 宜理沟回填土.
6. 配电变压器安装.

其
它
事
项

材料板检验 (7家)

本日现场监理人员

刘金堂 中军鹏

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

中军鹏