

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2016年12月09日  
 星期: 五  
 工程名称: \_\_\_\_\_

天气: 晴  
 气温: -2~6℃

巡检中, 到14#方阵发现有组件扣没压好, 在现场通知安装人员回头自检一下, 把没组件压块没压好的赶快返工。

| 施工单位 | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 施工情况 | 1. 配电房消缺维修. 地面. 墙角.<br>2. 综合楼空调安装.<br>3. 羊舍钢构安装.<br>4. 光伏区电工组件线连接. 汇流箱接线.<br>5. 组件安装<br>6. 地磅回填土. 打砼面. |

其它事项

本日现场监理人员: 刘建 李响  
 记录人: \_\_\_\_\_ 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李响