

， 监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 1 日

星期: 一

工程名称: _____

天气: 雾

气温: -6-6℃

监
理
工
作
情
况

1. 审批施工作业票
2. 检查14区穿线
3. 由于天气雾霾严重本标段暂停试验
4. 剪断句线站内作电缆头, 使用300#线卡子. 与240线径不符. 要求更换

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

14. 阵列直流电缆穿线
站内句线电缆作头

其
它
事
项

下站. 预挖通知单.

本日现场监理人员

申景明

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

申景明