

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 20 日

星期: 二

工程名称: 南京市江宁区农村电网改造升级工程

天气: 多云
气温: 17-27℃

监 理 工 作 情 况

① 施工单位资料审核。

② 现场巡视过程中发现个别导线接点松动，已通知施工单位整改。

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施 工 情 况

开关柜整改。

其 它 事 项

本日现场监理人员

李瑞彬

记录人: 李瑞彬

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):