

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 05 月 15 日

星期: _____

工程名称: _____

天气: 晴
气温: 17~26℃

监
理
工
作
情
况

① 送变电过程进行监督。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

- ① 新线路送电成功。
- ② 381开关合闸成功。
- ③ 接地变与消弧线圈柜成功。
- ④ SVG柜母线故障损坏, (厂家立即维修)。

其
它
事
项

本日现场监理人员

郭海潮

记录人:

郭海潮

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版

江苏省住房和城乡建设厅监制