

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 05 月 16 日

星期: 二

工程名称: _____

天气: 晴
气温: 17-32℃

监 理 工 作 情 况	① 返送电过程进行监督。 ② 现场巡视检查过程中发现端子排光伏组件压块松动, 即刻要求施工单位整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 郭海卿		
记录人: 郭海卿		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):