

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 3 月 3 日
 星期: 五
 工程名称: _____

天气: 晴
 气温: 14-16

2017-3-13 16:03

监 理 工 作 情 况	上午整理项目资料。 下午陪同业主力到平湖现场查看施工情况。 检查接地极埋深不够，水泥屋面支架配已开裂，预埋螺栓不符合验收要求，并对总包单位下发整改通知单。 督促电缆沟要求，养护期过后方敷设电缆。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	平湖监理通知单	
本日现场监理人员: 张岩林, 何成生 记录人: 张岩林 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 戚平		