

监 理 日 记()

B7

日期: 2018年 1 月 17 日

星期: 三

天气: 多云

工程名称: 通威海头林唐山100MW光伏发电项目

气温: -9~4℃

监 理 工 作 情 况	1. 对箱变内电缆防火封堵进行检查, 仍有个别部位未整改到位, 要求施工单位继续整改, 待全部验收通过后, 再整改其他部位。 2. 审批外线施工资料, 发现个别资料上报的时间与实际情况不相符, 要求重新整改上报。 3. 编辑整理监理资料。	
施 工 情 况	承包单位 河北荣威安装工程有限公	施工内容及进度 1. 施工人数 6 人。 2. 光伏场区消缺整改。 3. 编辑施工资料。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张清飞 张李强
记录人: 张李强		总监 (总监代表): 李维平