

监 理 日 志

工程名称: 汤威"渔光一体"唐山丰南100MW(黑龙子二期)光伏发电中试小

日期	2018年3月16日 星期五	气候	多云	气温	1~7°
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	8人				
施工机械动态:	1台挖掘机, 1台夯突履压机				
施工进度情况	1. 灰土夯突履压				
检查发现的问题	灰土夯突履压人不到位				
处理措施、意见、结果	2. 要求灰土进行夯突履压, 已整改到位。				
协调内容或其他	无				
记录人	孙李海	总监签阅	李胜军		